

E1 . TECHNICKÁ ZPRÁVA

Kanalizace.

Dešťová kanalizace bude provedena z trub betonových TBH - Q 30/250.

Šachty betonové, betonované na místě .

Stoka je napojena na stávající šachtu Š5

Potrubí je spojováno na elastomerové těsnění.

Lapač splavenin je betonový z betonu B105 v horní části zakrytý ocelovou mříží osazenou do rámu z L profilů 30/30 mm. Mříž je svařovaná z ocelových profilů 30/5 s průlinami 30 mm. 3m před lapačem je příkop vydlážděn. Ve dně sníženého příkopu je otvor 0,1 m pro odvodnění náplavu zachyceného před lapačem.

Pro vstup na nemovitosti budou zřízeny jednoduché lávky

Třebíč 21.4.2007


Lyděk Sadilek
PROJEKČNÍ ÚSTAV PRŮMYŠLOVÝCH
A ZEMĚDĚLSKÝCH
STAVĚNÍ A ZAŘÍZENÍ
Tel.: 503 821 723 mobil: 603 701 522
674 01 TŘEBÍČ, Křížová 27